

Số: 207/BC-MNTB

Phú Sơn, ngày 19 tháng 12 năm 2025

BÁO CÁO

Kết quả thực hiện công tác phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ năm 2025

Kính gửi: Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an tỉnh Ninh Bình

Trường Mầm non Thạch Bình - Khu trung tâm báo cáo kết quả thực hiện công tác phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ của cơ sở như sau:

1. Kết quả thực hiện:

1.1. Trách nhiệm về phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ của người đứng đầu cơ sở theo quy định tại khoản 3 Điều 8 Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ:

- Cơ sở đã tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục kiến thức, pháp luật về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; tổ chức huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ PCCC và CNCH cho các đối tượng thuộc phạm vi quản lý.

- Thành lập đội PCCC và CNCH cơ sở, phân công nhiệm vụ cho các thành viên đội PCCC và CNCH, nêu rõ nhiệm vụ của Đội theo quy định tại Điều 38 Luật PCCC và CNCH: Đã thành lập đội PCCC cơ sở, số lượng thành viên đảm bảo theo quy định; tổ chức huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ PCCC và CNCH cho thành viên đội PCCC cơ sở (tại Văn bản số 18.24/CNHL ngày 20/06/2024 và Biên bản Tuyên truyền nghiệp vụ PCCC và CNCH ngày 21/10/2025 của Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH).

- Ban hành nội quy, quy định về PCCC và CNCH của cơ sở: Đã ban hành nội quy, quy định về PCCC và CNCH của cơ sở.

- Xây dựng, tổ chức thực tập phương án chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ theo quy định của pháp luật: Đã xây dựng phương án chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ theo mẫu PC06 quy định tại Nghị định 105/2025/NĐ-CP ngày 15/05/2025. Thực tập phương án chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ năm 2025 theo Kế hoạch số 1451/KH.PA-PC07 ngày 20/10/2025 của Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH.

- Lập, quản lý hồ sơ về PCCC và CNCH: Đã cập nhật, bổ sung hồ sơ quản lý về PCCC, CNCH của cơ sở, thành phần hồ sơ theo quy định tại khoản 1 Điều 4 Nghị định 105/2025/NĐ-CP.

- Định kỳ cơ sở tự tổ chức kiểm tra an toàn PCCC tại các khu vực (có biên bản tự kiểm tra); Định kỳ 06 tháng, 01 năm cơ sở đã gửi báo cáo kết quả kiểm tra về phòng cảnh sát PCCC và CNCH – Công an tỉnh Ninh Bình.

1.2. Nội dung và kết quả tự kiểm tra định kỳ về phòng cháy, chữa cháy của cơ sở:

1.2.1. Hệ thống chữa cháy:

TT	Loại phương tiện chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ	Đơn vị tính	Số lượng	Vị trí bố trí	Ghi chú	
1	Bình bột chữa cháy MFZ4	binh	7	Bếp, hành lang cầu thang		
2	Thang dài 3,5m	Chiếc	01	Lán xe		
3	Dây dẫn nước	m	100	Khu vui chơi cát nước		
4	Xô xách nước	cái	50	Các nhóm, lớp, bếp		
5	Chăn băng lông, chăn nỉ	cái	100	Các nhóm, lớp, bếp		
6	Dụng cụ phá dỡ thô sơ (búa, kìm cộng lực, kéo cắt, xà beng)	Bộ	1	Gầm cầu thang		

- Hệ thống gồm: máy bơm có công suất lớn. Cụm bơm có hệ thống chống ngược pha, chống quá tải. Hệ thống bơm chữa cháy hoạt động đảm bảo công suất, áp lực duy trì đúng theo hồ sơ thiết kế được thẩm duyệt.

1.2.2. Phương tiện chữa cháy thông dụng: Số lượng, vị trí trang bị bình chữa cháy đúng theo chủng loại, quy định, đảm bảo thuận lợi để sử dụng. Loại chất chữa cháy của bình phù hợp với đám cháy của khu vực bảo vệ.

1.2.3. Phương tiện, dụng cụ phá dỡ thô sơ: Trang bị đầy đủ số lượng phương tiện CNCH tại các khu vực đáp ứng yêu cầu chữa cháy theo quy định.

1.2.4. Duy trì niêm yết nội quy PCCC và CNCH do người đứng đầu cơ sở ban hành, biển cấm, biển báo, biển chỉ dẫn về PCCC và CNCH tại các khu vực đảm bảo quy định.

1.2.5. Hệ thống điện: Đường dây dẫn điện trực chính, cáp điện trong nhà được đi bằng các ống gen cách điện, chống cháy. Duy trì khoảng cách tối thiểu 1m đối với vị trí đặt ổ cắm điện, thiết bị đóng cắt điện.

1.3. Việc bảo quản, bảo dưỡng phương tiện phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ theo quy định:

- Duy trì kiểm tra, bảo dưỡng hệ thống, phương tiện PCCC và CNCH theo quy định, ghi nhận kết quả bảo dưỡng tại sổ theo dõi phương tiện PCCC và CNCH.

1.4. Việc thực hiện bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc đối với cơ sở thuộc diện phải mua bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc: Đã có chứng chỉ tập huấn phòng cháy chữa cháy

1.5. Các sơ hở, thiếu sót, vi phạm về phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu

hộ được phát hiện trong quá trình kiểm tra; cam kết thời hạn khắc phục sơ hở, thiếu sót về phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ: Không

2. Kết quả thực hiện các yêu cầu, kiến nghị của cơ quan có thẩm quyền (nếu có):

Nhà trường đang nghiên cứu lắp đặt, duy trì hoạt động của thiết bị truyền tin báo cháy kết nối với hệ thống Cơ sở dữ liệu về phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ và truyền tin báo cháy đảm bảo theo điểm c, Khoản 1, Điều 23 Luật phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ spps 55/2024/QH15 và có lộ trình đảm bảo theo khoản 2 Điều 27 Nghị định 105/2025/NĐ-CP ngày 15/5/2025 của Chính phủ.

3. Đề xuất đối với cơ quan quản lý (nếu có):

Trường Mầm non Thạch Bình kiến nghị Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an tỉnh Ninh Bình hỗ trợ, giúp đỡ nhà trường về mặt pháp lý đảm bảo trong quá trình hoạt động nhà trường thực hiện đúng quy định của pháp luật trong công tác PCCC&CNCH.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT

HIỆU TRƯỞNG

Đỗ Thị Lan